

Formulaire 43 - DN



1. Informations générales

Description de l'ouvrage	Construction d'une piscine enterrée
Commune	Paudex
Construction existante ?	Non
Parcelle	206
Maître de l'ouvrage	Bayer Isabelle
Mandataire principal	Nicollier Group SA
Type construction	ECA_I - Construction de faible emprise au sol
Dangers	Ruissellement



2. Danger - Ruissellement

2.1 Intensité à l'emplacement du projet

Degré de danger lié à l'aléa

Hauteur d'eau <= 0.1 en [m]

2.2 Résultats - Ruissellement

Résultat

Le projet est exposé à l'aléa ruissellement.

L'ECA vous signale que le projet est exposé à l'aléa ruissellement selon la carte établie par l'Office Fédéral de l'Environnement en 2018. Une attention particulière devra être portée aux ouvertures principales (portes, fenêtres, saut-de-loup), secondaires (conduites, gaines techniques), à l'enveloppe du bâtiment, à la conception des espaces intérieurs y compris les sous-sols (zone SUP selon SIA 416) ainsi que la conception des aménagements extérieurs qui ne devraient pas favoriser les risques de ruissellement pour la construction (récoltes des eaux, gardes d'eau, revêtements filtrants, pentes dans les bonnes directions / sens, surélévations d'éléments, etc.) Pour toutes questions concernant la protection contre l'aléa ruissellement l'ECA vous invite à consulter le site www.protection-dangers-naturels.ch

Par leurs signatures, le maître d'ouvrage et le mandataire principal / le bureau spécialisé attestent que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts. Attention, le résultat de l'analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d'une autorisation spéciale.

**Lieu - date - signature du maître
d'ouvrage**

18 NOV. 2025

NICOLIER GROUP SA
Chemin du Rhône 133
CH - 1926 Fully



**Lieu - date - signature du mandataire
principal ou le bureau spécialisé**

Raison sociale

18 NOV. 2025

NICOLIER GROUP SA
Chemin du Rhône 133
CH - 1926 Fully

