Yellow Capital III SA
Chemin de Bochat
1094 PAudex

Plan accès pompiers

Plan de protection incendie

Date: 03/06/2025
Réf: R0579_00 - Annexe 3
Echelle: ← → 5.0 m

Charles Delahaye — Inexis Ingénieurs Conseils

Ingénieur en risques industriels
Expert en protection incendie AEAI
www.inexis.ch - Tél 078 811 10 77

LEGENDE

- Surface de manoeuvre (Dim: 6 x 11 m)
- Zone de transition (Dim: 6 x 4 m)
- Accès pompiers (Largeur min. 3.5 m)
- Point de pénétration des pompiers
- BH — Borne hydrante
- Cylindre à clef

- Les surfaces "pompiers" doivent toujours être libres & dégagées
- Hauteur des trottoirs = 8 cm maximum
- Voir également plan du 28.05.25 de CCHE validé par les pompiers