



YELLOW CAPITAL III SA
Chemin de Bochat - 1094 Paudex
CAMAC n°241688

BATIMENTS A & B
Parking souterrain

Plan de protection incendie

Date: 03/06/2025
Réf. R0579_00 - Annexe 2
Échelle: 2.0 m

Charles Delahaye Inexis
Ingénieur en risques industriels
Expert en protection incendie AEA1
www.inexis.ch - Tél 078 811 10 77

LEGENDE

- Compartiment EI60
- Compartiment EI30
- Voie évac. verticale REI30-RF1
- Voie évac. horiz. EI30
- Gaine technique EI30 au min.
- Matériaux RF1
- Porte EI30-C (ferme-porte)
- Porte EI30
- Issue de secours
- Signal de secours avec éclairage
- Eclairage de sécurité
- Extincteur mouillant
- Commande manuelle exutoire
- Exutoire de fumée & chaleur
- Cylindre à clefs (Pompiers)
- Panneaux photovoltaïques (PV)

- Gains techniques verticales EI30 au min. + fermetures étanches et RF1 à chaque passage de dalle
- Largeur du vide de passage des portes = 90 cm au minimum